

SERVICIO CENTRALIZADO DE GRANDES INSTRUMENTOS

INFORME DE ENSAYO N° 9676-25
SOLICITUD DE SERVICIO: S14073

FECHA DE EMISIÓN:
07/03/2025

SOLICITADO POR:

Nombre: CCT-CONICET Santa Fe	Domicilio: Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano" Colectora Ruta Nac. N° 168, Km. 0 - Paraje El Pozo - (3000) Santa Fe.
N° Orden de Trabajo: BQCA002-S14073-25	

OBJETO DEL TRABAJO: Determinación de bacterias aerobias totales, coliformes totales y coliformes fecales.

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS RECIBIDAS: Personal de CONICET Santa Fe ha realizado el muestreo de diecinueve (19) puntos de boca de canilla y dos (2) cuerpos de agua. Las muestras se rotulan como: Canilla Entrada Predio, Canilla cocina IAL, Dispenser Edificio IAL, Canilla Cocina IMAL, Dispenser Edificio IMAL, Canilla Cocina INCAPE, Dispenser Cocina INCAPE, Canilla cocina DOCUMENTACIÓN, Dispenser DOCUMENTACION, Canilla cocina INCUBADORA, Dispenser INCUBADORA, Canilla cocina SECEGRIN, Laboratorio SECEGRIN, Canilla cocina INTEC I, Dispenser planta baja INTEC I, Canilla Baño Planta Piloto, Dispenser Planta Piloto, Canilla cocina 1° piso CIMEC, Canilla cocina 2° piso CIMEC, Tanque Sur y Cisterna Sur.

TRABAJO REALIZADO: Las determinaciones de bacterias aerobias totales, coliformes totales y coliformes fecales se realizaron según los métodos 9215C, 9221B y 9221E respectivamente, publicados en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd Edition.

Muestras	Determinaciones		
	Recuento de bacterias aerobias totales (UFC/mL)	Recuento de coliformes totales (NMP/100 mL)	Recuento de coliformes fecales (NMP/100 mL)
Canilla Entrada a Predio	3	Menor a 3	Menor a 3
Canilla cocina IAL	3	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser Edificio IAL	2	Menor a 3	Menor a 3
Canilla Cocina IMAL	5	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser Edificio IMAL	4	Menor a 3	Menor a 3
Canilla Cocina INCAPE	4	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser Cocina INCAPE	4	Menor a 3	Menor a 3
Canilla cocina DOCUMENTACIÓN	7	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser DOCUMENTACION	8	Menor a 3	Menor a 3
Canilla cocina INCUBADORA	8	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser INCUBADORA	5	Menor a 3	Menor a 3

SERVICIO CENTRALIZADO DE GRANDES INSTRUMENTOS


INFORME DE ENSAYO N° 9676-25
SOLICITUD DE SERVICIO: S14073

FECHA DE EMISIÓN:
07/03/2025

Muestras	Determinaciones		
	Recuento de bacterias aerobias totales (UFC/mL)	Recuento de coliformes totales (NMP/100 mL)	Recuento de coliformes fecales (NMP/100 mL)
Canilla cocina SECEGRIN	7	Menor a 3	Menor a 3
Laboratorio SECEGRIN	9	Menor a 3	Menor a 3
Canilla cocina INTEC I	12	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser planta baja INTEC I	14	Menor a 3	Menor a 3
Canilla Baño Planta Piloto	10	Menor a 3	Menor a 3
Dispenser Planta Piloto	14	Menor a 3	Menor a 3
Canilla cocina 1° piso CIMEC	16	Menor a 3	Menor a 3
Canilla cocina 2° piso CIMEC	15	Menor a 3	Menor a 3
Tanque Sur	10	Menor a 3	Menor a 3
Cisterna Sur	21	3	3

Notas: UFC/mL equivale a Unidades Formadoras de Colonias por mililitro.
NMP/100 mL equivale a Número Más Probable por 100 mililitros.
Valor de Referencia de Recuento de bacterias aerobias totales (UFC/mL): Menor a 500

Fecha de ejecución: desde el 24/02/2025 al 07/03/2025


MARIANA E. PEDULLI
DIRECTORA TÉCNICA
SECEGRIN
CCT CONICET - Santa Fe

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorización del Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos (SECEGRIN). Los resultados incluidos en este informe corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. El SECEGRIN declina toda responsabilidad respecto de hacer extensivo dicho/s resultado/s al material que la/s muestra/s puedan representar. No cabe al SECEGRIN responsabilidad alguna por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.